

Paysandú, 25 de Enero de 2024.-

COMUNICADO 2:

Exp. 2023/4748 2do Llamado Licitación Abreviada N° 47481 “OBRAS REACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS, ESTADIO PARQUE ARTIGAS, CIUDAD DE PAYSANDÚ”.

Con respecto a Licitación de asunto se realiza la siguiente aclaración:


Consultas:

De acuerdo con la visita coordinada, se plantearon ciertos cambios de los cuales no recibimos nuevos recaudos con dichas modificaciones. Si esto es correcto, solicitamos información para presupuestarlo correctamente.

- A) Aberturas en sala de jueces a y b ahora son de aluminio.
- B) “se retirarán las mesadas existentes. Salvo en vestuarios tipo B, en donde se conservarán mesadas y artefactos existentes.” Esto se expresa en memoria descriptiva. ¿Es correcto esto?
- C) En baños y vestuarios B y salas de jueces A y B, las aberturas de sanitarios serán de aluminio hasta el piso. ¿Esto es correcto? ¿No son iguales a planilla de mamparas divisorias?
- D) ¿La planilla de MAMPARA DIVISORIA SANITARIOS corresponde únicamente a boxes en vestuarios y baños tipo A?
- E) Materialidad de cielorraso. En visita coordinada se expresó que el material del cielorraso podría ser PVC pero en memoria dice placa de OSB pintadas de color negro adosadas a la losa existente
- F) No se considera el pasillo de circulación. ¿Esto es correcto? Ya que en recaudos gráficos de Eléctrica se considera iluminación en el pasillo de circulación.

Respuestas:

- A) Las puertas de entrada son de madera iguales a los locales restantes. Sala de jueces A, abertura de boxes en aluminio. Sala de jueces B, lleva mamparas iguales a las de vestuarios A
- B) Es correcto. En vestuarios B se conservan mesadas y bachas, se cambian griferías, accesorios de desagüe y alimentación.
- C) Vestuarios B y salas de jueces A, llevan aberturas de aluminio. Sala de jueces B, respondido en el punto 1.
- D) Corresponde también a sala de jueces B.
- E) Cotizar placas OSB como se describe en memoria técnica.
- F) Si bien no está considerado en la documentación del llamado, se solicita que se agregue la cotización de la instalación eléctrica de pasillo de circulación como punto extra.
- Tener en cuenta los recaudos gráficos para realizarla.


NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS