

Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas


DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.
DIVISIÓN ADQUISICIONES
SECTOR D.A.I.H.FF.AA.

Montevideo,

COMUNICADO 1:

Referente a la **LICITACIÓN ABREVIADA N° 128/24** convocada para la contratación de una empresa que realice la “**REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE**”, se adjunta respuesta del Técnico por algunos de los conceptos tratados en la Visita realizada 02/04/2024 hora 10:00.



Saluda a Usted atentamente,
El Jefe de la División Adquisiciones
Coronel (R.) 
Gustavo H. CUADRO

GHR/af

ENVIADO POR EL TÉCNICO DE LA D.A.I.H.FF.AA.:

Buenos días

Envío información a ser subida a la página de compras estatales referente a la **LA128/24**
REPARACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

Debido a la inspección visual que se pudo realizar en el día de hoy , se solicita tener en cuenta:

- 1.- Se debe considerar la pintura exterior de los tanques con una pintura acrílica impermeabilizante.
- 2.- Los tanques se irán reparando de a uno y consecutivamente
- 3.- Se debe considerar para el tratamiento interior de las paredes y fondo de tanques:
 - Espatulado del revestimiento existente, incluso en el techo de los mismos
 - Aplicación de mortero flexible impermeable en toda el área de las paredes y fondo , con malla de tela poliéster en unión entre paredes y pared con losa de fondo, **adecuado para tanques de agua potable**
 - Aplicación de pintura de terminación interior , **adecuada para contacto con agua potable**, en piso, paredes y techo.

Se adjuntan esquemas de los tanques en planta y corte.

Quedo a las órdenes por cualquier consulta.

Ing. Carola Quintas

2487 66 66 int 2854 / cquintas@dinsffaa.gub.uy

Departamento de Mantenimiento Edificio

D.A.I.H.FF.AA.

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD



