



Dirección Nacional de Sanidad  
de las Fuerzas Armadas

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.  
DIVISIÓN ADQUISICIONES  
SECTOR D.A.I.H.FF.AA.**

Montevideo, 11 ABR. 2024

**COMUNICADO 2:**

Atento a la solicitud recibida de la empresa BLOCK CONSTRUCCIONES S.R.L. referente a la **LICITACIÓN ABREVIADA N° 128/24** convocada para la contratación de una empresa que realice la **“REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE”**, se adjunta consulta del proveedor y respuesta del Técnico.



Saluda a Usted atentamente,  
El Jefe de la División Adquisiciones  
Coronel (R.)

*Gustavo H. Cuadro*  
Gustavo H. CUADRO

GHR/dr

**CONSULTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA BLOCK CONSTRUCCIONES  
S.R.L.**

**De:** Block Construcciones <blockconstructora@gmail.com>

**Enviado el:** lunes, 8 de abril de 2024 21:36

**Para:** DNS Adquisiciones - DAIHFFAA <adqdaihffaa@dnsffaa.gub.uy>

**Asunto:** Consulta - Licitación Abreviada 128/2024

**¡PRECAUCION!** Este correo fue recibido fuera de la organización.

**¡No abra archivos adjuntos ni enlaces de origen desconocido o sospechosos!**

Buen día, realizo la siguiente consulta para el llamado de referencia  
La ficha técnica de Sikaguard 700S expresa sobre el consumo del producto:

*Entre 200 y 250 ml por metro cuadrado y por mano.*

*Entre 400 y 600 ml por metro cuadrado y por mano en soportes absorbentes.*

*El consumo real dependerá de las condiciones y grado de porosidad de la superficie así como de la forma de aplicación.*

*Se recomienda realizar una prueba para determinar el consumo exacto y la cantidad de manos requeridas.*

*Para asegurar una buena durabilidad, deben aplicarse un mínimo de 2 manos.*

Qué consumo se debe considerar para realizar el presupuesto?

Qué sucede si calculo un rendimiento que al momento de su aplicación por distintos motivos no es el adecuado y falta producto?

Saludos

## RESPUESTA DEL TÉCNICO DE LA D.A.I.H.FF.AA.:

**De:** DAIH Mantenimiento - Quintas  
**Enviado el:** martes, 9 de abril de 2024 15:33  
**Para:** Adquisiciones - HCFFAA - Rodriguez  
**Asunto:** RE: CONSULTA: LA N° 128/24 "REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE".

Buenos días

En el pliego se menciona el trabajo a ser realizado, no sugerimos el producto a ser utilizado.  
Dada la inspección visual realizada el día de la recorrida, cada empresa deberá estimar la cantidad de producto a ser utilizado para entregar un trabajo en excelentes condiciones, siendo responsable por el tipo de producto y la cantidad utilizada, de manera de brindar la garantía solicitada.

Saludos