

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
P101824 / 07.02.2024  
Persona de contacto/Tel.  
Valentina Cabrera/155 INT21609  
Nuestro nº fax  
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion  
**P101824**

Montevideo, 20 de marzo de 2024.

### CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN PÚBLICA.**

GRUPO: **140**

OBJETO: **Transformadores de potencia mayor a 100kva.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

#### PREGUNTA 1:

"Part - I Clause No: 3.3. Reception

UTE may attend in person or may carry out the tests via telepresence, the manufacturer must have the appropriate means of communication.

For the physical inspection, kindly confirm the number of inspectors coming to plant for witnessing the tests."

#### RESPUESTA 1:

En principio un inspector, pero pueden llegar a ser 2 personas en función de eventuales cambios que se realicen en los tamaños del lote (por ejemplo, si se unifican partidas).

#### PREGUNTA 2:

"Part - I Clause No: 3.3. Reception

UTE may attend in person or may carry out the tests via telepresence, the manufacturer must have the appropriate means of

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

communication.

Also kindly confirm, if we need to bear the cost of Flight, Hotel & daily allowances to be paid to them. If so kindly confirm the flight class & daily allowances to be paid."

**RESPUESTA 2:**

Remitirse a los puntos: 25.2.1 - "Ensayos" de la Parte II del Pliego de Condiciones y 1.7. - "Ensayos y recepción" de la Parte I del Pliego de Condiciones.

**PREGUNTA 3:**

"Kindly confirm the type of insurance required for the local shipment of material from destination port to destination warehouse.

Also kindly confirm the required value of insurance."

**RESPUESTA 3:**

Remitirse a los puntos: 3.1 - "Cronograma y lugar de entregas" y 1.4. - "Formas de cotización", de la Parte I del Pliego de Condiciones.

Asimismo, remitirse a los puntos 10.3.b) - "CONDICIONES ESPECIALES PARA SUMINISTROS DEL EXTERIOR" - "Seguros" y 24.7 "Seguros" de la Parte II del Pliego de Condiciones.

**PREGUNTA 4:**

"Kindly confirm, term/agreement validity."

**RESPUESTA 4:**

Remitirse a la respuesta anterior.

**PREGUNTA 5:**

"Part - II Clause No:10.3.b SPECIAL CONDITIONS FOR SUPPLIES FROM FOREIGN.

Kindly confirm, The incoterms of the order shall be DAP or DPU or CFR or CPT or FCA."

**RESPUESTA 5:**

En el caso de condiciones exterior solo se admitirán cotizaciones en condiciones DPU (Incoterms 2020), de acuerdo al punto 1.4 - "Formas de Cotización" de la parte I del Pliego de Condiciones y remitirse al punto 10.3.b) - "CONDICIONES ESPECIALES PARA SUMINISTROS DEL EXTERIOR" de la Parte II del Pliego de Condiciones.

**PREGUNTA 6:**

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

"Part - II Clause No: 10.3.d SPECIAL CONDITIONS FOR SUPPLIES: FREE PORT

the supplier must be responsible for the payment of the first month of storage and all expenses linked to said warehouse

Kindly confirm, what condition it will applicable?"

**RESPUESTA 6:**

Remitirse a la respuesta N°5.

**PREGUNTA 7:**

**"Item 1.6 Código:53360 Cant.:18 Transformador de Potencia Trifásico 21,5/0,4-0,23kV 400kVA Bitensión**

.-La norma NO-DIS-MA-4502, indica para 21.5 kV pasatapas alta tensión, del tipo C1S, correspondiente a la norma NO-DIS-MA-2007.

.-La norma NO-DIS-MA-2007, en el punto **3.3.3. Elementos complementarios**, establece: ... **" En el caso que se soliciten en la compra correspondiente, se especifican los elementos complementarios definidos en el apartado 2.2"**, a saber:

- 2.2.1. - TAPÓN AISLANTE MACHO
- 2.2.2. - BORNE DE APARCAMIENTO
- 2.2.3.- BORNE DE PUESTA A TIERRA
- 2.2.4. -TAPÓN AISLANTE HEMBRA
- 2.2.5. -DISPOSITIVO DE FIJACIÓN

**Pregunta:** Favor confirmar si estos estos Elementos Complementarios no se deben incorporar como materiales a proveer con el transformador."

**RESPUESTA 7:**

Los elementos complementarios no están solicitados en esta compra y por ende no es necesario incorporarlos.

Saluda atentamente,