

Licitación Publica 01-2024 "Casa de Los Deportes en Sarandí del YI"

Respuestas a consultas Recibidas

1- ¿Se realizara Visita de obra Obligatoria?

No se realizará visita de obra obligatoria, corresponde a la empresa oferente conocer el lugar donde se realizarán los trabajos ya que no se realizarán adicionales por desconocimiento del lugar en lo que refiere principalmente a movimientos de suelo, desagües, rellenos y instalación de la red de desagües y abastecimiento.

2- ¿Se entregaran planos de instalación sanitaria?

No, tanto el diseño de la instalación sanitaria de abastecimiento y desagüe corresponderá a la empresa contratista. La misma deberá cumplir con la normativa vigente. Se deberá considerar que el sistema de desagüe se conectará a la instalación existente. El abastecimiento deberá incluir una nueva conexión con su correspondiente contador.

3- ¿Se entregarán planillas de aberturas y mesadas?

No, las medidas de las aberturas se tomarán de los recaudos gráficos presentados. Se deberán presupuestar aberturas serie gala o superior, con anodizado común y vidrios de espesores no menores a 4mm.

Las mesadas serán de granito gris mara de las dimensiones indicadas en planos correspondientes. La determinación de los amures de las mismas las resolverá la empresa contratista dependiendo de cada caso.


ANA LAURA BAEZ
ASESOR TÉCNICO
Dpto. de Obras
L.M.D.