

SIMBOLOGÍA

Símbolo	Descripción
LINEAS GENERALES	
	TABLERO
	CÁMARA SUBTERRÁNEA
	CANALIZACIÓN POR LOZA O MUROS
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
	LÍNEA DE TIERRA
	DESCARGA A TIERRA
KWh	MEDIDOR KWh
KVARh	MEDIDOR KVARh
	CAJA ICP
CGP	CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
UPS	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA
ILUMINACIÓN	
L1	PANEL LED 60x60 (*)
L1	PANEL LED 60x60 CON BATERÍA DE RESPALDO (*)
L12	PANEL LED 120x30 (*)
L12	PANEL LED 120x30 CON BATERÍA DE RESPALDO (*)
L3	LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)
L6	LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)
L6A	LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)
	INTERRUPTOR UNIPOLAR h: 1,20 m
2S	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOS SECCIONES h: 1,20 m
	INTERRUPTOR BIPOLAR h: 1,20 m
2S	INTERRUPTOR BIPOLAR DOS SECCIONES h: 1, 20 m
	INTERRUPTOR COMBINACIÓN h: 1, 20 m
	DIMMER
	FOTOCÉLULA
S	SENSOR DE MOVIMIENTO
	CÁMARA SUBTERRÁNEA
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN POR LOSA O MURO
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN POR PISO
FUERZA MOTRIZ	
	TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA
	TOMACORRIENTE SHUCKO
	1 TOMACORRIENTE SHUCKO Y 1 EN LÍNEA
	TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA CON BIPOLAR
	4 TOMACORRIENTES SHUCKO EN POLIDUCTO O MURO
	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL
H	CAJA HONDA CON TAPA
B	CAJA DE BRAZO CON TAPA
C	CAJA DE CENTRO CON TAPA
	CAJA REGISTRO
	CAJA CONEXIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

NOTA 1: (*)_ Ver anexo de luminarias.

NOTA 2: Para instalar los cableados nuevos se utilizará, en la medida que sea posible, el ducto del pasillo existente y todos los conductos libres existentes sobre cielorraso.

NOTA 3: Alimentación equipos de AA:
En tablero TA se instala un interruptor diferencial de 4 polos 63A - 30mA desde barra general y "aguas abajo" 2 interruptores termomagnéticos de 3 polos 25A. Todos mismo modelo y marca que existentes.

asse | Administración de los Servicios de Salud del Estado
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dir. Arq. Patricia Varela / Sub Dir. Arq. Carlos Baldoira

HOSPITAL ROCHA

UBICACIÓN: ROCHA - DR. F. MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA:	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - BLOCK QUIRURGICO**			
LÁMINA:	**LÍNEAS GENERALES EXTERNAS**	DISCIPLINA: ELÉCTRICA		
TÉCNICO:	TEC. ELECTR. LEONARDO PIMENTEL	ESCALA	REV.N°/ FECHA	LÁMINA
TÉCNICO:	-	1-100	REV 1	**EL-01**
TÉCNICO:	-		10/11/2023	

NOMBRE ARCHIVO: ELÉCTRICA_BLOCK HOSPITAL ROCHA_01-11-2023
UBICACIÓN: \\10.94.10.2\Arquitectura\04_Este\027_Hospital de Rocha\02_Proyectos\02_Entrega\ELÉCTRICA BLOCK ROCHA_03-11-2023

UNIT-ISO A0 (1189x841)mm