

LICITACION ABREVIADA 08/2024

**RED de SANEAMIENTO y
AGUA de POTABLE
Plan Avanzar**

**Ciudad de TRINIDAD
Departamento de FLORES**

NOTA ACLARATORIA N^a 2

RESPUESTA

SANEAMIENTO:

Se deberán dejar previstas las conexiones para las 32 (treinta y dos) viviendas, desde el colector hasta la cámara N^o 1, en diámetro 110 mm y dejarlas perfectamente balizadas.-

AGUA:

Se deberán dejar las conexiones previstas para las 32 (treinta y dos) viviendas, teniendo en cuenta cámara en veredas de 0.20 X 0.20 con llave de paso, contemplando las conexiones largas que surgen por proyecto.-

