



Montevideo, 11 de abril de 2024.

LICITACIÓN ABREVIADA N° 02 / 24

FACULTAD DE DERECHO – UE 05

Centro de Posgrados – Etapa 03

RESPUESTA N°1

1. *En la memoria general solicita el mantenimiento de herrería de puertas exteriores y claraboyas, sustitución de las piezas de hierro deterioradas y la totalidad de los vidrios, pero no se cuenta con planillas de H01, H02 y H03 como nombra el rubrado. Tampoco hay especificaciones de que tipo de vidrio se deberá presupuestar, en la visita se habló de protección UV pero serían necesarias las características y dimensiones de los vidrios a sustituir para que podamos presupuestar todas las empresas de igual manera.*

Respuestas:

- H02 y H03 corresponden a las claraboyas sobre los locales Espacio Polivalente Administración.

Ambas se encuentran graficadas en los cortes correspondientes.



H02 – Espacio Polivalente



H03 – Administración



- Se adjunta planilla de la abertura H01 que corresponde a una puerta y un vidriado que da acceso al patio posterior.



- Tipo de vidrio claraboyas:

Laminado 6 + 4 mm. ambos templados tipo Stopsol Super Silver color verde.

Dos hojas de vidrio unidas entre sí mediante la interposición de lamina de polivinil de butiral (PVB).


Protección contra rayos UV, reducción 70% el ingreso de calor radiante del sol.

Filtración hasta un 99% de radiación ultravioleta.

(La mención de marca deberá entenderse como referencia y se tomará como “del tipo” o “similar a”. Serán aceptadas otras marcas alternativas que tengan características similares presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida)

Arq. Mauricio Chorbadjian
Director de Departamento (s)

HIERRO




NOTAS:

Todas las medidas se rectificarán en obra.

Tareas a realizar:

- Mantenimiento puerta existente.
- Verificación estado de piezas de hierro.
- Mantenimiento de piezas de hierro.
- Verificación estanqueidad.
- Fondo epoxi + Esmalte sintético para metales.
- Verificación estado vidrios existentes.
- Recambio de vidrios.



planta



TIPO

H01 - Puerta

ESCALA 1/25

CANTIDAD	1
UBICACION	ESPACIO POLIVALENTE
HOJA	MANTENIMIENTO DE HERRERÍA.
MARCO	MANTENIMIENTO DE HERRERÍA.
MOVIMIENTO	PUERTA BATIENTE + VIDRIOS FIJOS
MANIOBRA / CIERRE	PICAPORTE Y CERRADURA.
TERMINACIÓN	PINTURA PU, COLOR BLANCO
OBSERVACIONES	TODAS LAS PIEZAS DE HERRERÍA TENDRÁN PROTECCIÓN COMPATIBLE CON LA TERMINACIÓN CORRESPONDIENTE.