



09/04/2024

CONSULTAS 2

1. Se indicó en visita que existen estudios de suelos, próximo al sitio de futuros trabajos, los cuales serían facilitados a los ofertantes. Se agradece se puedan enviar los mismos con el fin de un estudio correcto de los trabajos a ofertar.

Se adjunta estudio de suelos realizado próximo al futuro sitio de los trabajos.

2. Se solicita aclarar si el acceso de los cables a la nueva subestación será aéreo desde la subestación aérea existente vista en visita o será una transición aéreo-subterráneo para lo cual deberíamos tener en cuenta canalización subterránea en ingreso.

Dicha información será proporcionada por UTE.

3. Se solicita confirmar que el plano a considerar para la oferta es el SM24kV-01 - SUBESTACION MODULAR-PLANO, el cual considera subestación modular en planta baja, frente ancho y de 1 transformador.

La empresa deberá cotizar la subestación modular de piso, frente ancho y que se adecue a la carga solicitada de 300 Kv.

4. Se solicita el rubrado de la oferta, tal cual lo indica que será enviado en la Circular n° 1 del 5 de abril de 2024, pero aún no ha sido enviado.

Se adjunta rubrado.