



23/04/2024

ACLARACIONES

1. Se aclara que no se deberá de considerar en la presente licitación el suministro e instalación de un transformador de reserva.
2. Se aclara que los equipos del edificio CEDAR trabajaran a 400V trifásico.