

8 de abril de 2024.

**Aclaración – Consultas realizadas en la visita obligatoria**

**LICITACIÓN ABREVIADA N°. 10/2024**

**"Suministro e instalación de puertas de acero inoxidable"**

Luego de haber realizado la visita obligatoria correspondiente, se aclaró lo siguiente:

- 1) El tipo de equipamiento a instalar no requiere habilitación de SIME.
- 2) Permanece el pavimento original en el sector de puerta giratoria.
- 3) El ancho de las puertas batientes será entre 85 y 90cm libres de paso.
- 4) La apertura magnética de las puertas, se accionará desde el puesto de vigilancia.

Departamento Licitaciones