



Montevideo, 9 de mayo de 2024.

CE 5/2024 – Ampliación y reforma del edificio ex Mercadito Maipú con el objeto de transformarlo en un espacio de cowork.

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

ESTRUCTURA Para el rubrado 4.00.01 se pide ver lamina 6 y pide un unitario (no se entiende). En la Lamina 6 faltan los detalles 3 y 4.

Tampoco se entiende los m3 del punto 4.00.02 dado que según los detallas lo estructuras es Isopanel y Steel Frame. Pide terminación LOSETA ARMADA según detalle, pero no se cuenta con el mismo.

Agradecemos especificar que se debe cotizar e incorporar los detalles que faltan.

Los detalles 3 y 4 se encuentran en la lámina de estructura E1

Respecto al Rubrado el ítem “04. ESTRUCTURA” se sustituye por el siguiente desglose:

- **4.00.01 Fundaciones – METRAJE UNITARIO**
- **4.00.02 Pilares – METRAJE METRO LINEAL**
- **4.00.03 Vigas – METRAJE METRO LINEAL**

Las cubiertas se cotizan en el ítem “13.00 CUBIERTAS”

PATIO En la memoria para el movimiento de tierra se pide picado de futura ampliación y patio. Pero solo aclara que en el sector del patio se realizara un alisado de arena y portland. ¿Qué terminación se cotiza para el resto de la futura ampliación?

Se adjuntó plano de pavimentos interiores y exteriores a los efectos de evacuar la consulta.

SOLICITUD de PRORROGA: solicitamos nueva prórroga 17/5/2024 para una vez recibida las respuestas de lo solicitado poder cerrar el precio.

No se otorga nueva prórroga de plazo.