

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
P101946 / 05.04.2024
Persona de contacto/Tel.
Lourdes Pintado/155 INT21213
Nuestro nº fax
(598) 2209 7743

Nro de Licitacion
P101946

Montevideo, 30 de abril de 2024

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN PÚBLICA P101946**

GRUPO: **420**

OBJETO: **COLUMNAS DE HORMIGÓN**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Hay posibilidad de cotizar postes de PRFV? Cumpliendo con los mismos requisitos técnicos de resistencia, aportando todos los certificados que correspondan.

RESPUESTA 1: No se aceptan columnas de PRFV. Se ratifica el Pliego de Condiciones.

Saluda atentamente,