

Pregunta:

En el ítem 2 necesitaríamos saber si es acanalada o trapezoidal, y si es posible más especificaciones de la misma

Ítem 2 - 26 chapas calibre 26 CDR. Largo: 6m. Ancho: 1.08. Trapecio/Acanalada.

En el ítem 3 saber cómo es la ranura del taco, circular, lineal etc.

Ítem 3 - 900 tacos p/techo econopanel

Respuesta:

En el ítem 2, "CDR" fue un error de tipo, por lo que rogamos que se haga caso omiso a esa parte del pliego. Por otro lado, la chapa debe ser de calibre 26 con un largo de 6 metros por un ancho de 1.08 metros, siendo de tipo acanalada o trapezoidal indiferentemente.

Referente al ítem 3, los tacos deben ser para utilizar con las chapas anteriormente mencionadas, debiendo tener su respectivo tornillo hexagonal, siendo indistinto el tipo de ranura.