



VISTAS LATERAL Y FRENTES  
TABLERO GENERAL DE ALUMBRADO - TGax  
12 kW - 400 V TRIFÁSICO




NOTAS:

- GABINETE EN CHAPA N°16
- BURLETES Y CIERRE ESTANCO, IP65
- LA CHAPA SERÁ TERMINADA CON DECAPADO, ANTI-ÓXIDO, Y PINTADA EN COLOR RAL 7032, CON APLICACIÓN DE PINTURA EN POLVO ELECTRO-DEPOSITADA
- CERRADURA NORMALIZADA TRIANGULAR.
- TODAS LAS PARTES METÁLICAS DEBERÁN SER PUESTAS A TIERRA

VISTA FRONTAL INTERIOR  
PILAR DE ALUMBRADO  
VISTA DESDE LA CALZADA




VISTA FRONTAL EXTERIOR  
PILAR DE ALUMBRADO  
VISTA DESDE LA CALZADA



NOTAS:

- PUERTA EN CHAPA N°16
- BURLETES Y CIERRE ESTANCO, IP65
- LA CHAPA SERÁ TERMINADA CON DECAPADO, ANTI-ÓXIDO, Y PINTADA EN COLOR RAL 7032, CON APLICACIÓN DE PINTURA EN POLVO ELECTRO-DEPOSITADA, RESISTENTE AL SOL
- DOS CERRADURAS CON LLAVE NORMALIZADA DE DOBLE PALETA.
- CARTEL DE CHAPA CON INDICACIÓN DE: No. LICITACIÓN, "MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO", "TGA", TRAMO, CONTRATISTA, TELÉFONO Y CORREO PARA RECLAMOS.
- TODAS LAS PARTES METÁLICAS DEBERÁN SER PUESTAS A TIERRA


VISTA LATERAL CORTE  
PILAR DE ALUMBRADO



NOTAS:

- CMI-T: CAJA DE MEDIDA UTE 50x27x19 cm
- CGP: NICH0 DE 85 x 75 x 25 cm PARA LA CAJA GENERAL DE PROTECCIONES UTE
- NICH0 Y LOS ARTEFACTOS CUMPLIRÁN CON LA NORMATIVA VIGENTE DE UTE

VISTA POSTERIOR EXTERIOR  
PILAR DE ALUMBRADO  
MEDIDA, ICP Y CGP  
12 kW 400 V TRIFÁSICO  
VISTA OPUESTA A LA CALZADA



NOTAS:

- CMI-T: CAJA DE MEDIDA EN POLICARBONATO NORMALIZADA UTE 27 x 54 cm
- CGP: PUERTA DE 85 x 75 cm PARA LA CAJA GENERAL DE PROTECCIONES UTE
- PUERTA CGP EN CHAPA N°16 GALVANIZADA EN CALIENTE
- DOS CERRADURAS CON LLAVE TRIANGULAR NORMALIZADA
- EL NICH0 Y LOS ARTEFACTOS CUMPLIRÁN CON LA NORMATIVA VIGENTE DE UTE
- TODAS LAS PARTES METÁLICAS DEBERÁN SER PUESTAS A TIERRA

|  |                                  |                                   |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO<br/>DEPARTAMENTO DE OBRAS</p>                  |                                  |                                   |
| <p>OBRA: AV. HÉCTOR GUTIÉRREZ RUIZ<br/>DETALLES CONSTRUCTIVOS - TABLEROS Y PILARES</p> |                                  |                                   |
| LOCALIDAD:<br>Durazno  | DIRECTOR:<br>Arq. Matías Cabrera |                                   |
| Nº PADRÓN:<br>-  | MANZANA:<br>-                    | TÉCNICO:<br>Ing. Sebastián Parodi |
| LICENCIA INICIACIÓN DE OBRAS<br>ICM-KAV9-TMHI-SARU-EDYA                                |                                  | SALA DE DIBUJO:                   |
| ESCALA/S:<br>N/A   | FECHA:<br>Noviembre 2023         | <b>EL03</b>                       |