

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y101909 / 17.04.2024  
Persona de contacto/Tel.  
Fernanda Echeverri/155 INT21673  
Nuestro nº fax  
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion  
**Y101909**

Montevideo, 02 de mayo de 2024

### CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA Y101909**

GRUPO: **140**

OBJETO: **Aisladores.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

#### PREGUNTA 1:

En la documentación que acompaña el llamado para la Y101909 en NO-DIS-MA3506 para los AISLADORES COMPUESTOS DE SUSPENSION dice en su punto 3.6.1 DIMENSIONES DE LOS AISLADORES, "Las longitudes que deben tener los aisladores son las que se indican en la Figura 1, en la Figura 2 y en la Figura 3."

Las figuras No. 2 y No. 3 tienen unas pocas medidas, no así la figura No. 1 que no tiene ninguna medida que es precisamente el tipo de aislador que se solicita en la licitación.

Pedimos se nos provea el largo para los aisladores del tipo suspensión de 17.5 KV

#### RESPUESTA 1:

Las dimensiones que se solicitan son las especificadas en las normas de referencia. En particular, para el aislador código 056581 no se

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

requiere una longitud específica.

Todas las dimensiones deben estar detalladas en los planos que suministre cada fabricante.

Saluda atentamente,