



FUERZA AEREA URUGUAYA

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.

DIVISION LICITACIONES.

FECHA	21 de mayo de 2024
REFERENCIA	Compra Directa Ampliada
Nº	2430/2024

1. **REMITE:** División Licitaciones

TELEFAX: 22 27 50 22

2. **E-Mail:** divisionlicitaciones@fau.mil.uy

3. **Dirección:** Av. Pedro de Mendoza No. 5553

HORARIO: 08.00 a 14.00

TEXTO:

Referente al llamado a Compra Directa Ampliada N° 2430/2024 cuyo Objeto es la "Sustitución de cañería de abastecimiento en ramales principales", lo siguiente:

Aclaraciones posteriores a la visita en la EMA:

En relación a la C.D.A. N° 2430/2024 "Sustitución de cañerías de abastecimiento en ramales de la E.M.A.", elevo a Ud. la información de las empresas que se presentaron a la visita de obra que se realizó en la Escuela Militar de Aeronáutica el día 16 de mayo de 2024.

- 1) El caño del ITEM 3 de 63mm de 29m de largo ira enterrado, los arbustos que están sobre el recorrido se podrán podar para mejor acceso y el resto del caño de 63mm que va paralelo al hangar, seguirá el recorrido actual junto a la pared y se cotizará 10m más de cañería de lo indicado en planos.
- 2) En la zona de enfermería las 5 cámaras pedidas serán de 40x40cm, en estas se colocarán las llaves de paso. Se realizarán las entradas marcadas en plano y se anularán las tres entradas marcadas con rojo.
- 3) La cañería que une todas las cámaras de la enfermería será de 40mm y las entradas de 25mm, si hay caños en las entradas de 20mm se mantendrán de 20.
- 4) Se pueden utilizar los baños de la EMA y ellos les indicarán una zona de acopio de materiales.



SEBASTIÁN SARASÚA.