



inumet

**CONSULTA 1:**

En las especificaciones técnicas, se señala uno de los ítems: "Cajas estanco - Gabinete para EMA 's".

¿Las medidas especificadas deben ser exactas, o se recibe como suficiente una medida aproximada?

**RESPUESTA 1:**

Se aceptarán medidas iguales o superiores a lo solicitado.

