



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Centro Universitario Regional Noreste

Consultas 01 Concurso de Precio 30/2024 Servicio de Mantenimiento Sistemas detectores de Incendio CENUR

Consulta:

1) Es posible que nos brinden la marca y modelo de los paneles de incendio instalados en los 3 lugares previo a la visita?

Respuesta:

1- Las centrales son las siguientes:

En Centro Universitario de Tacuarembó, central Notifier NSF-320

En Casa Universitaria de Cerro Largo, central Maple Armor

En Centro Universitario de Rivera, local Ituzaingó central Firenet.

En Centro Universitario de Rivera, local Campus, Boques A y C, centrales Bosch fdp-7024

En Centro Universitario de Rivera, local Campus, Boques B, Smartlife

*Arq. Marcio Baigorria
DGA-UDELAR*