Aclaración 01 – Respuestas consultas recibidas Compra Directa 600/2026
Fecha: 29/07/2026

Consulta:
1- A qué distancia se va a colocar la cabina del orificio para la extracción?
2- La cabina va a estar en planta baja o en un piso superior? En el caso de ser en piso superior como es el acceso al mismo?

Respuesta:

1- La distancia entre la cabina y el orificio destinado a la extracción será de 1,5 metros.

2- La campana será instalada en un laboratorio ubicado en planta alta. El acceso al lugar se realiza mediante escalera.