GOBIERNO DE
CERRO LARGO
Cercano a la gente

CONSULTA N°2

Estimados Licitaciones Intendencia de Cerro Largo.

Tenemos las siguientes aclaraciones que esperamos puedan respondernos.

- Se mencionan 2 alturas diferentes en el rubrado y la descripción de la columna de farolas. 5 y 4 metros.

5 mts en PRFV (4 mts libres) y 4 mts en metálica con platina, correcto?

- Las columnas serán pintadas en el mismo RAL de las farolas solicitadas?

Gracias
Saludos

RESPUESTA N°2

1.- Correcto, 5m si son en PRFV, o 4m libres si son metálicas con platina.
2.- Se acepta el acabado estándar de fábrica para ambos casos (metálicas o PRFV), siempre cumpliendo con los requisitos del pliego.
No se exige replicar de forma obligatoria el código RAL exacto de la farola.

—

Gracias
Saludos

Ing. Alfredo González
Área de Proyectos
Intendencia de Cerro Largo
Cel.: 099654216