

Consulta:

En la memoria y rubrado para el nuevo lucernario se pide colocar chapa traslucida sinusoidal en fibra de vidrio y sobre la misma se colocará un policarbonato 10mm fijado con tubular de aluminio.

En los planos aparece en el detalle un techo vidriado sistema suprema con termopanel 8+12+6

Cuál es la solución que deberá presupuestar?

Respuesta:

Para este detalle en particular se cotizará según lo especifica la memoria y el rubrado adjuntos.