

Referencias

L1	1x36W en chapa plegada de adosar
L1A	Mercurio
L2	2x36W fluorescente c/louver, de adosar
L2A	Igual a L2 con 1 tubo Autónomo de emergencia
L2B	2 tubos Autónomos de emergencia
L2C	1 tubo Autónomo de emergencia
L2D	1x36W fluorescente c/louver, de adosar
L3	2x18W Spot para fluorescente compacta PL, de ADOSAR
LA3	Igual a L3 + equipo de emergencia en 1 lámpara
L4	1x75W Plafón de brazo incandescente
L5	Pàrpado IP55
L6	1x40W Spot tipo pàrpado
L7	2x18W Plafón para fluorescente bajo consumo, de ADOSAR
L8	Estancos 2x36W
L9	Reflector de Cuarzo
L10	Tacho de Colgar de 2 lamparas bajo consumo
L11	2x36W en chapa plegada de adosar
L12	Spot dicroico 12V x 50W con transformador
L12A	Spot dicroico 230V x 50W
L13	De adosar con 1 lampara bajo consumo
L14	4x18W de embutir en cielorraso
LA14	Igual a L14 con 1 tubo Autónomo de emergencia.
L15	3x36W fluorescente c/louver, de adosar
L16	Reflector HQI
L17	2x18W con protección de acrilico
L18	2x36W en chapa plegada de colgar
L19	2x150W HWI
L20	2x18W Spot para fluorescente compacta PL, de EMBUTIR
LA20	Igual a L20 + equipo de emergencia en 1 lámpara
L21	Reflector con lámpara bajo consumo
L22	Spot de 2 lámpara de bajo consumo, de EMBUTIR

L	Pestañas de LED
L23	Reflector con lámpara bajo consumo con fotocélula
L24	1x36W en chapa plegada de COLGAR
L25	2X36W con protección de acrilico antiguo
L26	Spot Lámpara incandescente de EMBUTIR
L27	Pestañas con lámpara bajo consumo
	Int. unipolar de 1, 2 o 3 secciones, aparente
	Dimer
	Pieza Union
	Control de velocidad de ventilador
	Toma schuko compatible con modular
	Toma schuko compatible con modular + 1 modular
	4 Tomas schuko compatible con modular + 1 modular
	2 Tomas schuko compatible con modular
PT	Puesto de trabajo= 2 tomas schuko comp. con modular+1RJ45
T	Central Telefónica
	Extractor
	Ventilador de Techo
	Inyector de Aire
S.M	Seca Manos
A.A	Aire Acondicionado
	Alarma
	PVC por cielorraso o embutido en tabiques
Ducto "A"	Ducto aparente PVC 30x30, Electrica o datos (independientes)
Ducto "B"	Galvanizado 200x65 por cielorraso, eléctrica o datos (indep.)
Ducto "C"	Ducto aparente PVC 100x60 electrica.
	Tramo de Ducto Vertical
	Registro
	Bandeja galv. existente.
Ducto "A"	Galvanizado calado 300x65, c/tabique y tapa susp. de losa o ménsulas, para ELECTRICA y DATOS
Ducto "B"	Galvanizado calado 200x65, c/tapa susp. de losa o ménsulas, exclusivo ELECTRICA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	SERVICIO:	FACULTAD DE PSICOLOGIA	LAM. N°:
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	UBICACION	TRISTAN NARVAJA 1674	E6
DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO	DESCRIPCION	PLANO INFORMATIVO Relevamiento Eléctrico - Entrepiso Iluminación	
PROYECTO: ARQ. JORGE PAGANI/ ARQ. CECILIA HERNÁNDEZ			
DIBUJANTE:	FECHA:	OCTUBRE 2012	ESCALA