DETALLE GENERAL CONEXIÓN

VISTA ISOMÉTRICA GENERAL



VISTA ISOMÉTRICA EN CORTE



UNIÓN CONEXIÓN - COLECTOR

COLECTOR PVC



Detalle conexión con tee y codo a 90°



Detalle conexión con tee y codo a 45°



Detalle conexión con chimenea



Vista frontal conexión con tee, niple vertical y codo a 90°



Vista frontal con clip mecánico y codo a 90°

Vista frontal conexión con tee y codo a 45°

OBSERVACIÓN: Los tramos verticales correspondientes a chimeneas serán rodeados por balasto cementado (100Kg/m3 mínimo) con espesores mínimos de 0.30m en cualquier dirección.

COLECTOR PRFV



Vista isométrica conexión con tubo de PVC a colector de PRFV



Esquema conexión de tubos de PVC a colector de PRFV



Detalle conexión de tubos PVC a colector de PRFV

COLECTORES HORMIGÓN, OVOIDES Y OTROS



REFERENCIAS:
1) Mortero de arena y cemento (3–1) de unión de niple de conexión–colector de espesor mínimo en cualquier dirección 0.20m.
2) Niple de conexión (largo máximo 0.50m) cementado y arenado para adherir al mortero de unión.

OBSERVACIONES:

TIPOS DE CONEXIÓN :

A1 unión conexión colector, acometida de conexión y sifón conectado a Cámara de Inspección N°1.

A2 unión conexión colector, acometida de conexión, sifón conectado a Cámara de Inspección N°1 y ramal de ventilación incluyendo tramo vertical y sombrero.

B unión conexión colector, acometida de conexión y tapón de espera para futuro empalme de la Cámara de Inspección N°1 de la sanitaria interna con la acometida de conexión.

DATOS MÍNIMOS A SUMINISTRAR POR CONEXIÓN:

Padrón N°:_____

Calle:_____

N° de puerta: _____

Apto.:_____
Tipo conexión:_____

Distancia medianera
izquierda:_____m
derecha:_____m

Distancia cámara aguas abajo:_____m

Distancia esquina:_____m
con calle:_____

CONDICIONES GENERALES:

*La conexión será construída en PVC o material debidamente autorizado por la División Saneamiento.

*El diámetro mínimo de conexión será 150mm.

*Todas las uniones entre piezas y/o caños serán con junta elástica o mecánica, salvo casos detallados en el presente plano. No se permitirán uniones pegadas.

* Existirá siempre por lo menos una unión elástica entre acometida y colector (utilización de niple con cemento y arena, rigidamente unido al colector de largo máximo 50cm según detalles).

*Todo caso no especificado en el presente plano, deberá ser autorizado en forma expresa por personal de la División Saneamiento.

IMM
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
DIVISION SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO
MONTEVIDEO MI CASA

APROBACION FINAL		REVISIONES PARCIALES		PLANO SUSTITUIDO POR:		
DIRECTOR *Ing. J. ALSINA*		NOMBRE		PLANO N° - REVISION N°	FECHA	FIRMA
PROYECTISTA/S *Ing. Gabirel dos Santos*						
RELEVAMIENTO				ARCHIVO DIGITAL	ESCALA	EXPEDIENTE
AYUDANTE/S *José Sotelo*	DIBUJANTE/S *Cecilia Dermit*			*17-CONEX DOMICILIARIAS A COLECTOR.DWG*		

PLANOS GENERALES

Conexiones Domiciliarias a Colector

FECHA :	*19/7/2004*
PROYECTO N°	
PLANO N° - REVISION N°	17