

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Lunes, 22 de julio de 2016

RESPUESTA CONSULTAS
LICITACION PUBLICA REFORMA Y AMPLIACIÓN CASA CENTENARIO

En respuesta a las consultas recibidas el día 20 de julio de 2016, en referencia a la Licitación Pública Nº 01/2016, se realizan las siguientes aclaraciones:

1/ASCENSOR

Se incluirá en la oferta un ascensor de las siguientes características. (se incluirá en el rubrado / suministro e instalación)

Ascensor sin sala de máquinas

Carga entre 450 y 630 kg

Capacidad mínima 6 personas

Hueco máximo 1.6 x 1.80 m

Distancia máx. a la última parada 3.65 m.

Cabina de acero inoxidable / piso de material sintético de alta resistencia color a definir por DO.

Pulsador Braille y registro de llamadas

Luz de emergencia y señal de sobrecarga.

2/ RESERVA DE INCENDIO

Se deberá incluir en la oferta una reserva de incendios de 4000lts.

Se colocarán dos tanques prefabricados en el nivel superior junto a los previstos.