

Aclaraciones referentes al pedido de precios de la cubierta de ISOPANEL para la EUCD

1-Se deberá cotizar suministro y cotización de 4 extractores eólicos de aluminio tipo Loyfran LF-500 o de similares características (se adjunta pdf)

Se deberá asegurar la estanqueidad en la instalación para evitar toda posibilidad de ingreso de agua al interior del local.

2-Se deberá cotizar cubrir los canalones en el interior del local y la primer correa reticulada contigua al mismo con isopanel de 5cm para evitar condensaciones en la superficie del canalón.

Oficina de Plan de Obras