

**UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA**

Lunes, 23 de enero de 2017

<p><b>RESPUESTA CONSULTAS 05</b> <b>LICITACION ABREVIADA: RESTRUCTURA SALONES</b></p>
---

En referencia a la Licitación Abreviada N° 04/2017, se realizan las siguientes aclaraciones:

- En cada interruptor se deberá suministrar y colocar un contactor por luminaria, manteniendo las secciones indicadas en los planos.
- En el salón 6-7 se deberá colocar interruptores para las luminarias, respetando las tres secciones indicadas.
- En los salones que se mantiene la parrilla de hierro para las luminarias se podrá realizar el tendido por la misma parrilla con cable super plástico.
- Toda la instalación canalizada por cañería tipo daísa y por parrilla deberá tener tierra (mínimo 2mm). Conexión equipotencial.
- Se admitirá como máximo 8 tomas en salto.
- Cada tableo nuevo deberá tener una llave general en el tablero principal existente en las galerías y se conectarán aguas abajo de la Monoblock existente.  
Los tableros serán metálicos, con la cantidad de módulos necesarios de acuerdo al proyecto, previendo 4 lugares libres. Con riel DIN metálico y frente muerto incorporado. Autorizado por URSEA.
- La sección de los cables serán acorde a las llaves termo magnéticas (censo de cargas).
- Los circuitos ocuparan como máximo entre un 40% y 50% de la canalización.