

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Martes, 24 de enero de 2017

RESPUESTA CONSULTAS 07
LICITACION ABREVIADA: RESTRUCTURA SALONES

En respuesta a las consultas recibidas, en referencia a la Licitación Abreviada N° 04/2017, se realizan las siguientes aclaraciones:

1/ Referente a las aclaraciones por uds enviadas el día 18 de enero, en el punto 7 en cuanto a los vidrios, según las carpinterías de aluminio consultadas, NO aconsejan la utilización de vidrio simple de 6mm con lámina de seguridad, dado que por las dimensiones, es un vidrio muy vulnerable. Uds. están solicitando una cotización OPCIONAL mas económica?

Sí, la idea es presupuestar una opción más económica.

Solicitamos se cotice vidrio simple de **8mm con lámina de seguridad** en lugar del vidrio simple de 6mm con lámina de seguridad originalmente propuesto.

2/Es posible cotizar, en el caso que el proyecto lo admita, el tendido interior de los salones, con bandeja porta cable, como las que existen para datos, pero en este caso para eléctrica, con cables bajo goma, y luego si, hasta los puestos o hasta las luminarias en caños daisa? Esto permitiría posibles ampliaciones y modificaciones al interior de cada salón de manera más sencilla.

Se solicita que todas las canalizaciones de eléctrica sean con caño daisa, no se admitirá el uso de bandejas porta cables.

3/En los salones en donde se solicita colocar un nuevo tablero en el interior para independizarlo del exterior, se sugiere la colocación en el tablero exterior de dos o tres llaves térmicas trifásicas, según el caso.

Es correcto, se aclara en la respuesta a consultas 05