

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Miércoles, 25 de enero de 2017

RESPUESTA CONSULTAS 08
LICITACION ABREVIADA: RESTRUCTURA SALONES

En referencia a la Licitación Abreviada N° 04/2017, se realizan las siguientes aclaraciones:

1/ Cuando en la aclaración 05 del lunes 23 de enero se especificó:

“En cada interruptor se deberá suministrar y colocar un contactor por luminaria, manteniendo las secciones indicadas en los planos. “

Debió decir:

*“En cada interruptor se deberá suministrar y colocar un contactor por **sección**, manteniendo las secciones indicadas en los planos. “*