

En el ítem 1: Los datos expresados sobre la presión de 10 Kg./cm² no son correctos porque no existen elementos que soporten esa presión. Entendemos que los tanques deberían trabajar a presión atmosférica. Es esto correcto?

Van a trabajar a presión ambiente y fue actualizado en la nueva lista de materiales.

En el ítem 1, en donde se solicita “con válvula de seccionamiento y boya de alto caudal y presión”, dónde deberían estar instalados?

La aducción de agua deberá ser por la parte superior del tanque y la válvula con boya se alojará en la parte interior del mismo.