

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC: 1/5000



REFERENCIAS

Locales con cielorrasos

Losa descendida

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes según lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

REFERENCIAS

INCENDIO	
	DETECTOR TERMOVELOGIMETRICO UBICADO EN AMBIENTE
	DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO UBICADO EN AMBIENTE
	DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO UBICADO SOBRE CIELORRASO
	SIRENA DE ALARMA
	SIRENA DE ALARMA CON LUZ DESTELLADORA
	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA
	CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, INCLUYE GABINETE METALICO, VALVULA DE GLOBO, CONEXIÓN DE TOMA CON VALVULA DE 45MM Y CONEXIÓN STORZ, MANGUERA SEMIRIGIDA DE 25MM/25M Y PUNTERO.
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, INCLUYE GABINETE METALICO, VALVULA DE GLOBO, CONEXIÓN STORZ DE 45MM, MANGUERA DE 45MM/25M Y PUNTERO.
	HERRAJE ANTIPÁNICO

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA
01		REVISIÓN DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)	FEBRERO 2017

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA: ARQ. Juan PEDRO URRUZOLA	COORDINACIÓN GENERAL AL PLAN: MBA ARQ. ADRIANA GOREA	ASESOR TÉRMICO: ING. LUIS CASPARROSO	SERVICIO / OBRA: EDIFICIO AULARIO BATERÍA 04	APL
PROYECTO APL: ARQ. ÁLVARO LAVÍN	RESPONSABLE TÉCNICO APL: ARQ. SANTIAGO LENZI	ASESOR ELÉCTRICO: ING. OCTAVIO ROCHA		
		ASESOR EN CABLEADO ESTRUCTURADO: ING. LUIS VAZQUEZ	UBICACIÓN: NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102 FACULTAD DE VETERINARIA	ETAPA: B04-AU-I-101
EQUIPO PROYECTO APL	ASISTENTA TÉCNICA Y COSTOS: ARQ. SILVIA VARELA	ING. LUIS CASTILLO		
ARQ. FLAVIA PASTOR ARQ. REBECA CHIC ARQ. ANDRÉS CARRO INCITA - AGUSTINA RUANA	ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ARQ. VERONICA FREYTAS	ASESOR EN CABLEADO ESTRUCTURADO: ING. GONZALO ERRAMUZ	DESCRIPCIÓN: INCENDIO PLANTA ALTA	ESCALA: 1:100 FECHA: FEBRERO 2017
		ASESOR INCENDIO: ARQ. J. PEDRO MENCHACA		
		ASESOR ACÚSTICO: ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ		