

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC: 1/5000



REFERENCIAS

Locales con cielorrasos

Losa descendida

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes según lo especificado en el Decreto Nº150 / 2016

REFERENCIAS	
INCENDIO	
	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO UBICADO EN AMBIENTE.
	DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO UBICADO EN AMBIENTE.
	DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO UBICADO SOBRE CIELORRASO.
	SIRENA DE ALARMA.
	SIRENA DE ALARMA CON LUZ DESTELLADORA
	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA.
	CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, INCLUYE GABINETE METALICO, VALVULA GLOBO, CONEXIÓN DE TOMA CON VALVULA DE 45MM Y CONEXIÓN STORZ, MANGUERA SEMIRIGIDA DE 25MM/25M Y PUNTERO.
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, INCLUYE GABINETE METALICO, VALVULA GLOBO, CONEXIÓN STORZ DE 45MM, MANGUERA DE 45MM/25M Y PUNTERO.
	HERRAJE ANTIPÁNICO

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA
01		REVISIÓN DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)	FEBRERO 2017

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA ARQ. Juan PEDRO URRUZOLA	COORDINACIÓN GENERAL ARQ. Ana PLANA MBA ARQ. Adriana GOREA	ASESOR TÉRMICO ING. Luis LEGNANI[illegible]	SERVICIO / OBRA EDIFICIO AULARIO BATERÍA 5A	APL
PROYECTO APL ARQ. ÁLVARO LAVÍN	RESPONSABLE DE PROYECTO ARQ. SANTIAGO LENZI	ASESOR ELÉCTRICO ING. OCTAVIO ROCHA ASESOR EN CABLEADO ESTRUCTURADO (DATOS) ING. Luis VAZQUEZ ING. Luis CASTILLO	UBICACIÓN NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102 FACULTAD DE VETERINARIA	4 MARIA B04-AU-I-100
EQUIPO PROYECTO APL ARQ. FLAVIA PASTOR ARQ. REBECA CHIC ARQ. MARIANA RODIN BACH. VALENTINA PLANA	ASISTENCIA TÉCNICA Y COSTOS ARQ. SILVIA VARELA ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ARQ. VERONICA FREYSA	ASESOR ESTRUCTURAL ING. Pablo ROMERO ASESOR SANITARIO TG. PABLO ROMERO ASESOR INCENDIO ARQ. J. PEDRO MESA ASESOR ACÚSTICO ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ	DESCRIPCIÓN INCENDIO PLANTA BAJA	ESCALA 1:100 FECHA FEBRERO 2017