
SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: CONSULTA 1) Y RESPUESTA - L.A.Nº23/17 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA HOSPITALES DE NUEVA PALMIRA Y DOLORES"

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2017

En virtud de las consultas formuladas por una firma interesada en relación a la **Licitación Abreviada N°23/17 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA HOSPITALES DE NUEVA PALMIRA Y DOLORES"**, remitimos a Uds. en ANEXO I respuestas de la Administración en relación a las mismas.

CONSULTA 1)

El llamado a licitación abreviada de la referencia, indica:


Item I – 2 Plantas Generadores,

Item II – Instalación y puesta en servicio "Llave en Mano".-

Para poder realizar una correcta cotización del Item II, necesitaríamos conocer:

- Lugar de emplazamiento, conocer si hay que utilizar grúas o autoelevadores o desarmar los equipos
- Distancia de cables a instalar así como canalizaciones
- Solución para salida de gases de escape, etc.

Es posible visitar los sitios?, o nos pueden aclarar las dudas?



CAROLINA GURGITANO
Directora de Departamento
de Adquisiciones de la Dirección
Recursos Materiales de A.S.S.E.

ANEXO 1**RESPUESTA:****En relación al equipo con destino al Hospital de Dolores**

De acuerdo a la ubicación elegida se deberá cotizar grúa para la puesta en sitio. No se debe cotizar canalizaciones ni cableados. Para gases de escape debiera cotizarse con ducto de salida de h=6.00mt.

En relación al equipo con destino al Hospital de Nueva Palmira

De acuerdo a la ubicación elegida se deberá cotizar autoelevador para la puesta en sitio. Se deberá cotizar canalizaciones desde ultima cámara prevista de las mismas características que las realizadas y cableado desde tablero general. Para gases de escape no deberá cotizarse conducto salida.

- ✓ Se anexa al presente archivos conteniendo plano de Dolores y Nueva Palmira, con indicación de ubicación para los grupos electrógenos solicitados.