
SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RESPUESTA CONSULTA 1) L.A.Nº23/17 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA HOSPITALES DE NUEVA PALMIRA Y DOLORES"

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2017

En el marco de la **Licitación Abreviada N°23/17 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA HOSPITALES DE NUEVA PALMIRA Y DOLORES"**, se remite por este medio para conocimiento información complementaria a la respuesta dada en relación a la consulta 1) formulada por una firma interesada.

➤ **INFORMACION COMPLEMENTARIA GENERADOR HOSPITAL DE DOLORES**

En el generador se dejará una línea tetra polar de aluminio para la alimentación de potencia, una línea de 3x2mm destinada a la alimentación de cargador de batería en el generador y un cable de 2x1mm que es un contacto normal cerrado seco que esta conectado a la transferencia automática, ubicada en tablero general del hospital. Por lo tanto, el generador deberá adaptarse a estas previsiones ya instaladas.



CAROLINA GURGITANO
Directora de Departamento
de Adquisiciones de la Dirección
Recursos Materiales de A.S.S.F.