



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Montevideo, 19 de julio de 2017

ACLARACIONES VISITA DE OBRA
BATERÍA DE BAÑOS BVAR. ARTIGAS

Se realizan las siguientes aclaraciones:

1. *Se solicita se incorpore una válvula de tipo esférica de 1 ½", una por fluxómetro a instalar.
(Se añadirá ítem en el rubrado _ 10 en total)*
2. *Separar en la cotización (2 líneas en el rubrado) el tendido de las cañerías en dos ítems, tramos desde el tanque hasta la salida del ducto y resto de la instalación.(se detallará el ml de tendido de cada una de las instalaciones).*
3. *_instalación de abastecimiento de acero inoxidable 75 mm
_instalación de abastecimiento de acero inoxidable 51 mm
_instalación de abastecimiento en propileno termo fusión*

Arq. Fernanda Ríos
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA / UDELAR
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo