

Montevideo, 27/09/2017.

## Licitación N° 02/002/2017

### PREGUNTA N°1.


Solicitamos información sobre las redes de agua potable frentistas al predio, necesitamos saber diámetro y presión de la red de agua.

Al ser un padrón del MVOTMA:

¿esa información la suministran ustedes o lo tenemos que tramitar nosotros?

### RESPUESTA N°1.

Se adjunta informe de factibilidad de OSE referido al padrón N° 80.894, ubicado en Pantaleón Artigas e Ipiranga.



Arq. CARLOS ETCHEGOIMBERRY  
ADSCRITO TÉCNICO



**OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO**  
Gerencia de Agua Potable

Montevideo, 18 de junio de 2015.

## INFORME DE FACTIBILIDAD

A) Datos del predio

<i>Padrón</i>	80894
<i>Ubicación</i>	Pantaleón Artigas 3710 esq. Ipiranga
<i>Localidad</i>	Mvdeo.
<i>Departamento</i>	Montevideo

B) Factibilidad de terreno

- a) *Redes de agua existentes* FC 100 por Pantaleón Artigas  
HF 76 por Ipiranga
- b) *¿Requiere ampliación?* No
- c) *¿Requiere otras obras?* No
- d) *Presión en el punto de empalme* 12mca

Es factible abastecer el predio Padrón 80894 ubicado en la ciudad de Montevideo.



Ing. Alicia Carbajal  
Estudios y Proyectos  
Tel: 1952 int. 2507  
acarabajal@ceos.com.uy