



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
Universidad de la República  
Facultad de Veterinaria

Montevideo, 18 de setiembre de 2017

**Licitación 002/17 - CANTINA Y SECTORES ADMINISTRATIVOS**

**Re-impermeabilización de azoteas, Reparación de galerías y escalera**

**Respuestas a consultas**

1 - Se proveerá a la empresa de lugar para el personal, herramientas y servicios higiénicos?.

**R.: La Facultad de Veterinaria no proveerá locales y SS.HH. para personal.**

2 - En azotea, se pintara únicamente la membrana existente (no pretiles) con tres manos de membrana líquida blanca?.

**R.: Se deben considerar los pretiles. El material a utilizar será de acuerdo a lo especificado en los recaudos correspondientes.**

3 - En la galería, no debería llevar un perfil contra la pared para el apoyo de las chapas?.

**R.: Si, se debe considerar perfil.**

4 - En la galería, no debería hacerse dados de hormigón en la pared para amurar platinas?.

**R.: Dependerá del resultado de los cateos a realizar en las paredes existentes.**

5 - La chapa es prepintada color gris únicamente por su parte superior?.

**R.: La chapa será prepintada en todos sus lados.**

6 - La pintura para las barandas, estructura galería y escalera a reparar, se puede detallar mejor el proceso y tipo de pintura solicitadas?.

**R.: Ver Item PINTURA pag. 7 de la MCDP.**

7 - El revoque de pared a reparar únicamente bajo galería, puede ser terminación tipo balai; va pintado de blanco?, pintura impermeabilizante?.

**R.: La terminación de las reparaciones de los revoques será igual a la existente.**

8 - En piso de galería se solicita reponer solo la baldosa faltante de arena y portland él color que se encuentre?.

**R.: Es correcto.**