

Montevideo, 10 de octubre de 2017.

**Referencia: Escuela N°27 Trinidad – CD por Excepción N° 182/17**

Nota Aclaración N°1:

1- Se consulta: “En lamina S2 aparece Pileta a colocar. En lamina A3 dice pileta existente. En el rubrado ni en memoria no aparece pileta a colocar. Se pregunta si se debe suministrar o no la pileta.”

***Se responde: La mesada con pileta y la mesa (ambas de acero inoxidable), son existentes, y están en la escuela sin instalar. Hay que instalarlas.***

***Tareas a realizar de instalación sanitaria para su instalación: detalladas en láminas de instalación sanitaria.***

***Tareas a realizar de albañilería para su instalación: la mesada de acero inoxidable con pileta, se fija al piso mediante tornillos y tacos de expansión. La mesada (sin pileta) únicamente se coloca en lugar indicado (no tiene amures).***

