



Paysandú, 08 de enero de 2018.

COMUNICADO 1

Licitación Abreviada 85372/1

Referente a la Licitación Abreviada 85372/1 Adquisición de 72 Luminarias Autónomas Fotovoltaicas debido a consulta realizada, ésta Intendencia responde lo siguiente:

Consulta 1: No especifica la distancia interpostal en el pliego:
¿Hay una distancia ya fijada? porque es importante para el cálculo lumínico.
O ¿hay que proponer o sugerir dicha distancia en base al cálculo?

Respuesta: No se proporciona distancia, ya que la idea es que se llegue a los valores en luxes solicitados, y que el calculo brinde la distancia interpostal optima en función a la distribución del artefacto.-

ANA M. MARZIOTTE
Encargada de
Oficina de Compras