



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Montevideo, 16 de agosto de 2018.-

REF.: IIBCE – NINDES
Compra por Excepción N° 9/2018 Art.97 de la Ley 15.851

OBRA: Ampliación Área de Laboratorios (Sector II) sobre el actual nivel superior (+7,60) Edificio Núcleo de Investigación y Desarrollo (N.I.N.DES.), Instituto Investigaciones Clemente Estable, Av. Italia N° 3318, Montevideo.

ASUNTO: Enmiendas y aclaraciones

ENMIENDAS Y ACLARACIONES

1) Enmienda a Respuesta "3"

Se sustituye la respuesta "3" del comunicado N°4 por el siguiente texto:

Se construirá un vallado perimetral a la obra de 2.10m de altura, en tejido de alambre tensado (3 tensores como mínimo) con postes cada 3.00m, al que se le colocará adosada una malla sombra densidad mínima 80%.

Si se estima necesario por razones de seguridad, en los sectores próximos a las zonas de trabajos en altura, se complementará dicho vallado con una protección inclinada a 60° de acuerdo a normativa.

Se construirán 2 portones de acceso, uno a cada sector de exclusión, por donde el Instituto hará el retiro de residuos o el ingreso de insumos. Tendrán 0.80m y 1.40m de ancho respectivamente (el segundo con dos hojas), se construirán y protegerán de igual forma que el vallado y se cerrarán con oreja y candado. Las llaves quedarán en poder del Instituto.

Respecto al área de trabajo en sí, se construirá la plataforma de trabajo y las protecciones de forma de evitar la caída de objetos y/o materiales al vacío, que puedan afectar a las instalaciones o a las personas ya que el edificio está en uso.

Las áreas indicadas con ‡ serán las autorizadas para la implantación (retiro frontal sobre calle Grauert y sector a la izquierda del portón de acceso desde la misma calle).

2) Pregunta "14":

Perfiles para apoyo de Isopanel.

En el plano E06 se indica que los perfiles son PNU 12, por otro lado en los cortes de Albañilería se indica PNU 14 y en el rubrado aparece PNU 14.

¿Se podría aclarar qué perfil se debe cotizar?

Respuesta "14":

Se cotizará y colocará PNU 14.

3) Pregunta "15":

Consulta por póliza de Mantenimiento de oferta.

Le consultamos cual serían los datos para rellenar en el formulario:


No RUT, Razón Social, Dirección, Teléfono


Por otro lado en donde se debe presentar el depósito de garantía y hasta que fecha tenemos para presentarla.

Respuesta "15":

Los datos corresponden a los de la empresa oferente.

Según Pliego, Art.5, ítem 5.2.


SARA FONT LAPITZ
ARQUITECTA
D.N.A. - M.T.O.P.


Arq. ADRIANA BARRON
Jefe (Int.) Departamento
Coordinación y Adm. de Licitaciones