

Se ha efectuado la siguiente consulta respecto de la Licitación Abreviada 12/2018 de la Intendencia de Soriano, para la construcción de una alcantarilla de hormigón armado tipo H y obras accesorias, en el cruce de la calle E. V. Haedo sobre la Cañada de los Hornos, en la ciudad de Mercedes:

- Según nuestros metrajes, el volumen total de hormigón para ejecutar la alcantarilla debería ser de 55 m³ el cual no coincide con el del pliego particular.

¿Podrían confirmarnos el volumen de los rubros 4 y 8?

Respuestas a consulta de Licitación Abreviada 12-2018

- El metraje del rubro 4 "Hormigón armado para alcantarillas" es de 49.5 m³
- El metraje del rubro 8 "Canalizado cañada" es de 8.5 m³

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN..	CANT.
1	Implantacion	gl	1.0
2	limpieza de cauce	gl	2.0
3	Demolicion de alcantarilla existente	gl	1.0
4	Hormigon armado para alcantarillas	m3	49.5
5	Ejecución de cordón cuneta	m	25.0
6	Ejecución de veredas	m ²	40.0
7	Barandas	m	16.0
8	Canalizado cañada	m3	8.5
9	Boca de tormenta	un.	1.0
10	Caños de 500mm de hormigon	m	22.0

Se adjunta copia del decreto 2.702 de fecha 16/08/2018, correspondiente a la consulta efectuada.-