

Asunto: **ACLARACIONES L.A. 59-2018 “PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE ASCENSOR”**

Dirección: **Piedras 162, Montevideo.**

Fecha: **Agosto 2018**

Realizada la visita obligatoria con empresas interesadas en cotizar e inspeccionado el ascensor de referencia, por la presente se notifica que se deberá incluir en la cotización los siguientes ítems:

- Sistema paracaídas
- Cambio de cerraduras que permita apertura desde fuera del ascensor.
- Finales de carrera

Arq. Victoria Mantero