

De: Departamento de Arquitectura INAU  
Para: Departamento de Compras  
Fecha: 31 de Agosto de 2018.

---

Asunto: **ACLARACIONES L.A. 70/2018 (n° 1)**  
**“Acondicionamiento parcial y reforma en Hogar “Los Peques”**  
**Dirección Besnes e Irigoyen 5682, Montevideo**

---

- En Local 04 Hall de Acceso, previamente a colocar cielorraso de yeso, se deberá retirar el revoque que se encuentre flojo en cielorraso y se deberán proteger las armaduras de la losa que están a la vista.