



División Recursos Materiales y Suministros

16 de noviembre de 2018

Registro N° 350/2018

Aclaraciones Licitación Abreviada N° 17/2018.

Con respecto a la Licitación Abreviada N° 17/2018 “Contratación de una empresa para la realización del conjunto de obras tendientes al acondicionamiento del local de Jefatura Departamental de Flores (ciudad de Trinidad) de la Administración Nacional de Correos”, se adjunta aclaración.

CONSULTA N° 12: Necesitaríamos saber con que voltaje cuenta el local, si es trifásico 220 V o trifásico 380 V o por si el contrario es monofásico 220 V.

RESPUESTA N° 12: La instalación actual es monofásica de 7.4kW---

Atentamente,

Comisión Asesora