

Zimbra:

licitaciones@casinos.gub.uy

Re: Licitación abreviada N° 17/2019 - UPS Casino Colonia

De : Juan Bacciarini <jbacciarini@casinos.gub.uy>

jue, 11 de abr de 2019 13:39

Asunto : Re: Licitación abreviada N° 17/2019 - UPS Casino Colonia**Para :** Licitaciones DGC <licitaciones@casinos.gub.uy>**Para o CC :** Eduardo Coccolo <ecoccolo@casinos.gub.uy>, Lucas Schevzov <lschevzov@casinos.gub.uy>

Estimados.

Según nuestros planos, la pared doble en cuestión llega hasta el piso de planta baja, llegado el momento cuando se realice la obra , y se constatará que no es así, se definirá por parte del Dpto. de Arquitectura de la DGC, de que manera se llegara con el cableado hasta el piso técnico.

Gracias y a las ordenes.

Juan Bacciarini

De: "Licitaciones DGC" <licitaciones@casinos.gub.uy>**Para:** "Eduardo Coccolo" <ecoccolo@casinos.gub.uy>**CC:** "Juan Bacciarini" <jbacciarini@casinos.gub.uy>, "Lucas Schevzov" <lschevzov@casinos.gub.uy>**Enviados:** Jueves, 11 de Abril 2019 10:34:17**Asunto:** Fwd: Licitación abreviada N° 17/2019 - UPS Casino Colonia

De: "Felix Leborgne" <Felix.Leborgne@teoycia.com>**Para:** licitaciones@casinos.gub.uy**CC:** "Marcela Golubchin" <Marcela.Golubchin@teoycia.com>**Enviados:** Miércoles, 10 de Abril 2019 16:36:40**Asunto:** Licitación abreviada N° 17/2019 - UPS Casino Colonia

Estimados,

Luego de relevar el sitio a instalar la UPS en el Casino de Colonia, surgió la siguiente duda:

Cómo es la vinculación entre el piso técnico de planta baja, con la pared doble que llega hasta la sala de CCTV ? Por lo que pudimos ver la pared es hueca recién por encima del tablero que se encuentra en el corredor y no desde el nivel del piso.

Saludos y gracias,

Ing. Felix Leborgne**TEO Y CIA, Distribuidor de VERTIV**Pablo Galarza 3603, of 104, Montevideo, Uruguay | **Oficina** + 598 2623 3759 | **Cel** +598 96 299 121**EMERSON NETWORK POWER AHORA ES VERTIV**
