

Zimbra:

licitaciones@casinos.gub.uy

**Re: Consulta licitación abreviada 17/2019**

**De :** Juan Bacciarini <jbacciarini@casinos.gub.uy>  
**Asunto :** Re: Consulta licitación abreviada 17/2019  
**Para :** Licitaciones DGC <licitaciones@casinos.gub.uy>

mié, 24 de abr de 2019 10:57  
📎 1 ficheros adjuntos

Estimados.

En Licitación abreviada 17/2019 en el punto 3.3 Instalaciones, se solicita Instalación y suministro de 2 acometidas de 5x35mm, luego de revisado el proyecto se concluye que ante una eventual expansión de la capacidad de la UPS, dicha sección de la acometida resultara insuficiente, por tanto, rectificamos, y el punto 3.3 debe decir:

**Instalación y suministro de 2 acometidas de 5x70mm**

Gracias y a las ordenes.

Juan Bacciarini

---

**De :** "Licitaciones DGC" <licitaciones@casinos.gub.uy>  
**Para :** "Juan Bacciarini" <jbacciarini@casinos.gub.uy>  
**Enviados:** Miércoles, 24 de Abril 2019 10:26:07  
**Asunto:** Fwd: Consulta licitación abreviada 17/2019

---

**De :** "Anabel Carrasco" <acarrasco@raycom.com.uy>  
**Para :** "licitaciones" <licitaciones@casinos.gub.uy>  
**CC:** "Juan Bacciarini" <jbacciarini@casinos.gub.uy>  
**Enviados:** Martes, 23 de Abril 2019 14:49:32  
**Asunto:** Consulta licitación abreviada 17/2019

De nuestra consideración,

visto el pliego de la licitación de la referencia, vemos que en la Memoria Descriptiva se indica en el punto **3 Instalación**, que se debe incluir la instalación y suministro de cableado de 2 acometidas generales de 5X35mm<sup>2</sup> desde el Tablero General a la UPS..... Considerando la potencia de carga de 60KW del punto 2.1.1 y la reserva para ampliación de 40% del punto 2.1.2, estimamos que la sección del cable debería ser de 5X70mm<sup>2</sup> para evitar problemas ante un crecimiento.  
Consulta: Requerirán que el cableado para las acometidas generales sean de 5X70mm<sup>2</sup>?  
Agradecemos desde ya vuestra atención.

**Ing. Anabel Carrasco**

Asesor comercial

Cerro Largo 760 - CP 11100  
Tel.: +598 2903 27 93  
Fax: +598 2902 23 66  
Montevideo - Uruguay  
www.raycom.com.uy



Comunicaciones Inalámbricas | Redes de Voz | Networking y Soluciones IT | Sistemas de Energía

Ing. Anabel Carrasco

Asesor

Cerro Largo 760 - CP 11100

Tel.: +598 2903 27 93

Fax: +598 2902 23 66

Montevideo - Uruguay

www.raycom.com.uy

**Pie de Mail Anabel Carrasco.jpg**

42 KB

Comunicaciones Inalámbricas | Redes de Voz | Networking y Soluciones IT | Sistemas de Energía