



LICITACIÓN PÚBLICA 03/2019 - "CIB Y GIMNASIO MORONI, DURAZNO"

ACLARACIONES 4

* Los muros M2 son de paneles aislantes autoportantes y podrán ser de 10 cm de espesor mínimo. La estructura deberá sustentar el espesor considerado.-

- Se corrige memoria en el ítem Movimiento de suelos:
"Se deberá realizar el relleno y compactación de toda la superficie de tal forma que el nivel general de la misma quede a 20cm del eje de calle superior".
- *Por otro lado, se aclara:*
 - *Si se considerase oportuno la empresa puede resolver con taludes los rellenos del lateral derecho (padrón 11584) y posteriores (padrones 11593,11594 y 11590) ya que los mismos pertenecen a la Administración.*