

## ACLARACION DE LLAMADO A LICITACION

LICITACIÓN ABREVIADA N° 64/2019

Fecha: 16.07.2019


Unidad organizativa solicitante: DIPER / ESNAL

Concepto: Licitación Abreviada N° 64/2019 " Reparación de Enfermería y Balcones Semicirculares de ESNAL ".-

### Aclaraciones Técnicas:

Realizadas por la Arq. Beatriz Bezón.

- 1) En sector consultorios, Consultorio de odontología (ex ginecóloga) se deberá agregar una canalización de abastecimiento y desagüe para abastecer y desagua dispositivos en sillones de odontología ubicados en el medio de la sala. La misma se hará contra la pared existente, embutida y tendrá un largo aproximado de 3m.
- 2) Con respecto a la instalación de calefacción, en los casos en que se solicita intervenir en las mismas se solicita cotizar, además de diagnóstico y reparación del sistema de calefacción, el cubrimiento de los caños vistos mediante cenefas y cajones de yeso en lugar de embutir los mismos en paredes.

Alfárez de Navío (CAA).....

Tanizzia AGNESE

Jefe de la División de Licitaciones