

**Exp. 424919**

**Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO**

**CONSULTA 163**

*Sobre protección contra incendios. En Hidráulica, la cañería bajo piso no es en PEAD y si en HG.?*

*El equipo de bombeo no cumple con las distancias mínimas de succión a la reserva (piscina). se debe cotizar lo solicitado?*

*Se debe de tener en cuenta plan de evacuación, o no se solicita?*

**RESPUESTA 163**

Remitirse a consulta-respuesta N°53. La instalación deberá entregarse en correcto funcionamiento y con las habilitaciones correspondientes vigentes.

**CONSULTA 164**

*En planos se visualiza cielorraso de yeso común, cantidad 110 m2 favor indicar donde se debe agregar.*

**RESPUESTA 164**

Remitirse a lámina A14c, corresponde 12 m<sup>2</sup> de cielorraso de yeso por capa (son dos capas) . Se incorporará en rubrado.

**CONSULTA 165**

*Rubro 6.03.1 Cielorraso acústico tipo "Amstrong" en rubrado adjunto en pliego la cantidad es de 1100 m2 , nuestro metraje da 733 m2 favor confirmar metraje.*

**RESPUESTA 165**

Remitirse a láminas A14a, b y c. Según las mismas, corresponden 1470m<sup>2</sup> de cielorraso acústico tipo Amstrong. Se enmendará el rubrado.

**CONSULTA 166**

*Rubro 6.03.2 Cielorraso acústico tipo ISOVER en rubrado adjunto en pliego la cantidad es de 1107 m2 , nuestro metraje da 1817 m2 favor confirmar metraje.*

**RESPUESTA 166**

Remitirse a láminas A14a, b y c, y al metraje establecido en el rubrado.

**CONSULTA 167**

*Rubro 6.03.3 Cielorraso Lamas de PVC en rubrado adjunto en pliego la cantidad es de 608 m2 , nuestro metraje da 483 m2 favor confirmar metraje.*

**RESPUESTA 167**

Remitirse a láminas A14a, b y c. Según las misma, corresponden 412m<sup>2</sup> de cielorraso Lamas de PVC. Se enmendará el rubrado.

**CONSULTA 168**

*Entendemos según mcp que todos los pretilos de azotea irán pintados impermeabilizante blanco acrílico, cantidad 175 m2, favor indicar donde se debe agregar.*

**RESPUESTA 168**

Incluirlo dentro del rubro 6.06.03

**CONSULTA 169**

*Sobre el monto del VECA necesario para presentar ofertas, se consulta si para el caso de presentar empresas en intención de consorcio se sumarán los montos de VECA de las empresas a formar consorcio.*

**RESPUESTA 169**

El pliego no indica que los VECA se sumarán en caso de intención de Consorcio; así como tampoco indica lo contrario.

Cabe señalar que los Consorcios deberán cumplir con lo establecido en las cláusulas IAO 5.4 y 5.5. Específicamente la cláusula IAO 5.5 (a), establece que "El oferente deberá tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período 5 años de al menos una vez el monto de la oferta. En el caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) este valor aplica al conjunto de miembros de la APCA, es decir que se sumarán los volúmenes de facturación de los socios o miembros del Consorcio, debiendo uno de los miembros tener al menos el 50% de la facturación promedio anual solicitada."

Por lo cual y en respuesta teniendo en cuenta lo anterior las empresas que conformen CONSORCIO podrán sumar sus montos de VECA siempre y cuando tengan disponibilidad cada una para afectarlos en la sumatoria.

**CONSULTA 170**

*Respecto al sector exteriores sobre calle Garibaldi (estacionamiento), no está detallado en gráficos. Solo se visualiza en lámina U01 de Ubicación, pero ésta no es suficiente para su estudio. Solicitamos enviar el plano correspondiente.*

**RESPUESTA 170**

Remitirse a consulta-respuesta N°100. Se adjuntará plano de el sector a la brevedad.

**CONSULTA 171**

*Entendemos según mcp que existen maceteros de pvc removibles 1 x 0,15 m, cantidad 120 unidades, favor indicar donde se deben agregar.*

**RESPUESTA 171**

Se incorporará en el rubrado. Considerar la cantidad suficiente para cubrir los sectores proyectados para tal fin.

**CONSULTA 172**

*Luminarias interiores. No se encuentran en recaudos las luminarias L9, L15 y L16. Solicitamos confirmar que esto es correcto o enviar recaudos en caso contrario.*

**RESPUESTA 172**

Luminarias L9 se localizan en lámina A18 y consta en memoria capítulo 23.11.

Luminarias L15 no corresponden.

Luminarias L16 remitirse a lámina EL9a y EL9b.