

Montevideo, 26 de agosto de 2019

Asunto: **CONSULTA N°1** - L.A.48/19

Consulta sobre pavimentos.

Según la memoria, la caminería de 1.20 x 14 aprox se realiza en hormigón armado; en planos aparece con terminación lustrado (como todas las caminerías exteriores). Que es lo correcto?

RESPUESTA:

La caminería será de hormigón con malla electrosoldada y su terminación peinado, también se aceptarán losetones de hormigón prefabricados.

Juan Pablo Lescano
arquitecto